



Megjegyzés:

A padlófűtési körök csővezetékei Ø20x2,0mm-es oxigén diffúzió mentes, műanyag csővezeték, acélhálóká rögzítve.

Az osztózat a padlófűtési mezőig a vezetékeket 4mm vtg. hőszigeteléssel kell ellátni a padló tömlekedésének elkerülése érdekében.

A dilataciótól illetve az ajtóküszöbökön alatt a fűtési csővezetésekre gégecsővel kell húzni.

A szereléstör kialakult magaspontra a csatlakozást légtelenítő, a mélypontra pedig ürtő szerelvényt kell alkalmazni.

JELMAGYARÁZAT

Fűtés előremenő vezeték	—	—	—
Fűtés visszatérő vezeték	—	—	—
Padlófűtési vezeték	—	—	—
Dilatáció	—	—	—

KIS KÁROLY ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ G-20-0443 8764 Diósál Petőfi Sándor u. 7. Tel.: 06-30/309-6970	Név:	Második Tavasz Nonprofit Kft. Nemesbük, Hegykapu u. 20-22.		
	Épület:	Nemesbük, hrsz: 1215, I. és II. épület		
	Tárgy:	Mennyezet fűtés, hűtés, szellőzés alaprajz		
	Aláírás:	Méretarány: M=1:50	Rajzszaám: GFH-01	Dátum: 2019.01.30.