



KIS KÁROLY

ÉPÜLETGÉPÉSZ

TERVEZŐ

G-20-0443

8764 Dióskál

Petőfi Sándor u. 7.

Tel.: 06-30/309-6970

Név:

Második Tavasz Nonprofit Kft.

Épület:

Nemesbük, Hegykapu u. 20-22.

Tárgy:

Nemesbük, hrsz: 1215, I. és II. épület

Aláírás:

Méretarány:

M=1:50

Rajzszám:

GFP-01

Dátum:

2019.01.30.

Padlófűtés kiosztás alaprajz

PF-01 osztó							
Kör	Helyiség	Felület	Osztás	Csőhossz	Védőcső hossz	Térfogatáram	Teljesítmény
01/1	hálószooba	19,2 m ²	20 cm	90 m	2x1 m	147 l/h	855 W
01/2	lakóter	19,35 m ²	20 cm	99 m	2x4 m	460 l/h	1069 W
01/3	fürdő	6,0 m ²	10 cm	54 m	2x2 m	48 l/h	275 W
01/4	előtér	4,2 m ²	10 cm	55 m	2x4 m	62 l/h	363 W
01/5	gépszett+tároló	8,75 m ²	20 cm	44 m	0 m	127 l/h	741 W

PF-02 osztó							
Kör	Helyiség	Felület	Osztás	Csőhossz	Védőcső hossz	Térfogatáram	Teljesítmény
02/1	hálószooba	19,2 m ²	20 cm	90 m	2x1 m	147 l/h	855 W
02/2	lakóter	19,35 m ²	20 cm	99 m	2x4 m	460 l/h	1069 W
02/3	fürdő	6,0 m ²	10 cm	54 m	2x2 m	48 l/h	275 W
02/4	előtér	4,2 m ²	10 cm	55 m	2x4 m	62 l/h	363 W
02/5	gépszett+tároló	8,75 m ²	20 cm	44 m	0 m	127 l/h	741 W