



### Megjegyzés:

A padlófűtési körök csővezetékei Ø20x2.0mm-es oxigendifúzió mentes műanyag csővezeték, acélhálóra rögzítve.  
Az osztótól a padlófűtési mezőig a vezetékeket 4mm vtg. hőszigeteléssel kell ellátni a padló túlmelegedésének elkerülése érdekében.  
A dilataciónál illetve az ajtóküszöbökön alatt a fűtési csővezetékekre gégecsövet kell húzni.  
A szerelések kialakuló magaspontokra automata légtelenítő-, a mélypontokra pedig ürtő szerelvényt kell elhelyezni.

### JELMAGYARÁZAT

- Fűtés előremenő vezeték
- Fűtés visszatérő vezeték
- Padlófűtési vezeték
- Dilatáció

Név:	Második Tavasz Nonprofit Kft.		
	Nemesbük, Hegykapu u. 20-22.		
Épület:	Nemesbük, hrsz:1215, I. és II. épület		
Tárgy:	Központi fűtés kapcsolási vázlat		
Aláírás:	Méretarány:	Rajzszám:	Dátum:
	M=1:50	GFK-01	2019.01.30.