hálószoba
parketta
19,20 m²

hálószoba
parketta
19,20 m²

gépészet
lapburk.
8,20 m²

fürdő
lapburk.
6,00 m²

fürdő
lapburk.
6,00 m²

lakótér
parketta
19,35 m²

lakótér
parketta
19,35 m²

előtér
lapburk.
4,20 m²

előtér
lapburk.
4,20 m²

tároló
lapburk.
9,05 m²

h=0,4;
40A

h=2,1m

h=0,3 és
h=0,8

h=0,3 és
h=0,8

h=0,4;
40A

h=1,1

MJ

h=1,1

MJ

Lakáselosztó
3x12 modulos
a 3.sz. épületrész
részére

Lakáselosztó
3x12 modulos
a 4.sz. épületrész
részére

MKH
5×6mm²
falban,
védőcsőben

Mozg.
érz.
IP65

Mozg.
érz.
IP65

Mozg.
érz.
IP65

Mozg.
érz.
IP65

IP65

IP65

IP44

UTP

TV

3.sz. épületrész

4.sz. épületrész

Csatári Plast 30x30-as tokozat
Erősáram részére T1+T2
túlfeszültség korlátozóval (Dehn)
3×40A tűzeseti leválasztó kapcsolóval

Csatári Plast 15x30-as tokozat
Gyengeáram részére
GYR hálózatra túlfeszültség
korlátozó beépítése

Gyengeáram betáplálása

NYY-J 5x25mm²-es
földkábel a kültéri
földkábeles elosztó
felől

Jelmagyarázat:

- Elosztó berendezés
- Csatári Plast 15x30-as tokozat
- Lámpakiállás a rajzon feltüntetett műszaki paraméterek figyelembe vételével
- I. sarkú világításkapcsoló
- II. sarkú világításkapcsoló
- I. sarkú váltókapcsoló
- II.s.+F 16A-es dugaszoló aljzat
- EPH bekötés
- Keresztkapcsoló világítás részére
- UTP,TV UTP, kábel TV csatlakozási hely
- ESYLUX-SLA-EN10017506 egyfunkciós kijáratjelző saját akkumulátorral

- Technológiai leválasztó kapcsoló tűzhely részére
- II.s.+F 16A-es dugaszoló aljzat IP 44 védettséggel
- II. sarkú világításkapcsoló IP 44 védettséggel
- Mozgáskorlátozott vészhívó és nyugtázó nyomógomb
- MJ Mozgáskorlátozott vészhívó vezérlőszett

MEGRENDELŐ:
Második Tavasz Nonprofit Kft.
8371 Nemesbük, Hegykapu u. 20-22.

TÁRGY:
Két db kétegységes nyugdíjas-ház építésének
Nemesbük, 1215 hrsz.
Épületvillamosság alaprajz 3.-4.sz. nyugdíjasház

RAJZ. SZÁM: V-16

VILLAMOS TERVEZŐ:
Balog Mátyás egyéni vállalkozó
Balatonmáriafürdő, Kossuth Lajos u. 24.
Eng. sz.: V/14-00847 Tel.: 06-30-351-08-51 E-mail: bm-vill@bm-vill.hu

DATUM: 2019.01